



**БЕЛОСЛАВ**



**ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ**

Кмет: 05112 / 25-54  
Зам.кмет: 05112 / 35-70  
Зам.кмет: 05112 / 35-77  
Секретар: 05112 / 35-55  
Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14  
[beloslav.eu@gmail.com](mailto:beloslav.eu@gmail.com)  
[obshtina\\_beloslav@beloslav.org](mailto:obshtina_beloslav@beloslav.org)  
[www.beloslav.org](http://www.beloslav.org)



САМЛИЕ КЪМ ХОРАТА

ДО  
МАРИО СМЪРКОВ  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С  
АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА  
ГР.ВАРНА

ОБЩИНА гр. БЕЛОСЛАВ  
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Изм. № 2600-147-1/1  
19.07.2021 г.  
ДЕЛОВОДСТВО

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СМЪРКОВ,**

Приложено, изпращаме Ви писмо вх.№ 26 00-147/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на „ТЕЦ –Варна“ ЕАД, във връзка с постъпил сигнал за нарушаване на обществения ред.

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ

инж. ДЕЯН ИВАНОВ

Кмет на Община Белослав



Изх. № 386 / 18.07.2021

До господин Деян Иванов  
Кмет на община Белослав

ОБЩИНА „с. Белослав“ Варненска област ул. Цар Симеон Велики - 23
Регистрационен индекс и дата 2600-147/19.07.2021г.
Сък за идентифициране:

Уважаеми г-н Иванов,

Във връзка с постъпил при Вас сигнал за нарушаване на обществения ред от страна на „ТЕЦ Варна“ ЕАД Ви уведомявам за следното:

През последните няколко дни сме имали две непланирани изключвания на блок 6 в централата.

1. На 15.07.2021 г. в 23.21 часа блок 6 е изключил от ЕЕС.

Всички защиты и блокировки са действали правилно.

Не е възникнала опасност за хората и за замърсяване на околната среда.

След извършена диагностика от нашия персонал е установена изгоряла бобина на реле, участващо в схемите за управление.

След подмяна на дефектирала част в 9.45 часа на 16.07.2021г. блокът е включен в паралел на ЕЕС.

2. На 18.07.2021 година в 11.23 часа блок 6 е изключил от ЕЕС.

Всички защиты и блокировки са действали правилно.

Не е възникнала опасност за хората и за замърсяване на околната среда.

След извършена диагностика и направените проверки в 13.15 часа на 18.07.21г. блокът е включен в паралел на ЕЕС.

При всяко изключване на блока се отварят предпазни клапани които изхвърлят излишната водна пара в атмосферата. Процесът е съпроводен с отделяне на силен шум. Това не води до никакви опасности за хората и околната среда и е в съответствие с инструкциите за експлоатацията на съоръженията.

Предприели сме всички мерки за това, планираните дейности, свързани със създаване на по-голям шумов фон, да се извършват в работни дни и в периода от 08.00ч. до 20.00ч.

Всеки енергиен блок се състои от десетки съоръжения и системи, работещи едновременно, и както във всяко производство възникват непредвидени технически проблеми.

Уверявам Ви, че правим всичко възможно тези инциденти да са минимум.

Оставам на разположение за допълнителна информация.

Поздрави!

Лек ден!

Данаил Папазов  
Изпълнителен директор



ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска